

DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 30.04.2021 r. na Generalnego Wykonawcę**PYTANIA I ODPOWIEDZI – 02.06.2021 r.**

8. Zapytanie ofertowe przewiduje **zagospodarowanie terenu z przebudową dróg dojazdowych** – prosimy o informację, czy powyższy zakres obejmuje wyłącznie „poszerzenie istniejącej jezdni o 6,90 m na długości około 59 m” (opis do PB ZT) czy Zamawiający przewiduje jeszcze inne prace? Jaki jest zakres rozbiórek nawierzchni drogowych? W jaki sposób Projektant przewidział regulacje wysokościowe istniejącej nawierzchni wokół rozbudowywanej hali?
Odp. Wszystko jest na rysunku. Dokładnie pokazane szrafem i opisane. Jest też DWG więc można zmierzyć.
9. **Jakie bramy należy wycenić?** – prosimy o doprecyzowanie, czy bramy mają być przeszkłone oraz czy mają mieć drzwi przejściowe oraz wskazanie docelowych wymiarów (rozbieżność między rysunkami elewacji a rzutem PB Architektura),
Odp. Obowiązuje rzut. Bramy zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4